



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA

CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DOS BOCAS

SANTA ROSA DE AGUAN, COLON (19 de diciembre de 2020)

Localidad: COMUNIDAD DOS BOCAS	Municipio: SANTA ROSA DE AGUAN	Departamento: COLON
Coordenadas UTM	X=635206	Y=1758856
Persona entrevistada:	Dra. Mery Vanessa Navarro Flores, Directora del CESAMO y el Señor Francisco Ruiz (Técnico en Salud Ambiental)	Teléfono celular: 9513-4688 (Dra. Mery V. Navarro F.)
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	1 Consultorio, farmacia, odontología, PAI, laboratorio, Pre-clinica, oficina ambiental y área de administración.	
Personal del centro de salud:	1 médico general, 2 auxiliares de enfermería, 1 médico odontólogo 1 técnico en laboratorio y 1 técnico ambiental	
Área geográfica de influencia:	5 Comunidades del sector de Dos Bocas, población estimada de 3,985 personas.	
Detalle general del establecimiento de salud		
El centro de salud Dos bocas se encuentra ubicado en el municipio de Santa Rosa de Aguan, el acceso hasta el municipio es por calle de tierra, pero ya en la comunidad de Dos bocas es calle pavimentada.		
Descripción de los daños		
En la inspección realizada se pudo constatar que el edificio donde funciona el centro de salud se inundó 60 cm completamente de agua ya que toda esta zona está casi a nivel del mar y su topografía es plano y el centro de salud se encuentra a -60 cm con referencia del nivel de la calle pavimentada y cuando llueve el agua no tiene salida. El techo del edificio es de estructura metálica lamina termoacústico color rojo y lamina aluzinc natural; y tiene filtraciones de agua por los tornillos. Debido al ingreso de agua al edificio se humedecieron y mancharon las paredes por lo que se ve la necesidad de pintarlo, asimismo se deberá de limpiar la fosa séptica. Revisión y limpieza de tubería de aguas residuales. El centro de salud se encuentra funcionando. El sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Los daños provocados fueron los siguientes:		
Infraestructura e instalaciones:	<ul style="list-style-type: none">• Manchas de humedad en paredes por inundación de agua• Ingreso de agua por tornillos de techo• Limpieza de fosa séptica• Limpieza de tubería de aguas residuales	
Daños a Mobiliario y equipo:	No se reportaron daños a mobiliario y equipos ya que la humedad a las camillas fue insignificante.	
Medicamentos e insumos:	La filtración de agua provoco que se mojaran algunos medicamentos y papelería de archivo y bodega.	
Servicio de abastecimiento de Agua:	El abastecimiento de agua potable en la Comunidad Dos Bocas se realiza a través de soluciones individuales o familiares ya que cada vivienda dispone de un pozo tipo hincado con profundidades inferiores a 6 m. No se informó de daños a los pozos individuales. Actualmente no existe un sistema colectivo de abastecimiento de agua tipo acueducto.	



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Servicio de saneamiento:	Debido a que el terreno quedo inundado es recomendable que se limpien las tuberías de aguas residuales y la fosa séptica. El conjunto de baños de pacientes se encuentra en buen estado.
---------------------------------	---

PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO : CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DOS BOCAS

UBICACIÓN : SANTA ROSA DE AGUAN

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Lempiras	Total Dólares USD\$
1	Pintado de paredes manchadas(incluye limpieza y resanado de paredes)	m2	631.60	108.00	68,212.80	2,728.51
2	Reparacion de techo con sikaflex en los tornillos	m2	225.00	85.70	19,282.50	771.30
3	Limpieza de fosa septica	Gl	1.00	25,000.00	25,000.00	1,000.00
4	Revision y limpieza de tuberia de aguas residuales (Incluye cambio de tuberías dañadas)	Gl	1.00	15,900.00	15,900.00	636.00
5	Limpieza y acarreo de material de desperdicio	Gl	1.00	8,100.00	8,100.00	324.00
				TOTAL	136,495.30	5,459.81

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

